

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Металл Сервис" г. Тамбов
 ГРУЗОСТПРАВЛИТЕЛЬ: ООО "Металл Сервис" г. Тамбов
 ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО "ПЕТРОЦЕНТР"
 ДАТА ОТГРУЗКИ: 09.04.2021
 № ТС

№ сертификата
 Дата выдачи:

МС 042021/4 293
 09.04.2021

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Трубы стальные электросварные группы А. ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8639-82;

№ п/п	номер партии	номер пачки	марка стали	размеры профиля (мм)			длина (мм)	кол-во труб (шт)	масса 1 м/п / кг	теоретический вес пачки (тн)
				ширина (мм)	высота (мм)	толщина (мм)				
1	МС 042021/00267338	1	Ст3сп	50	50	2	6 000	110	2,86	1,954
2	МС 042021/00268120	2	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
3	МС 042021/00268121	3	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
4	МС 042021/00268122	4	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
5	МС 042021/00268123	5	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
6	МС 042021/00268124	6	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
7	МС 042021/00268125	7	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
8	МС 042021/00268126	8	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
9	МС 042021/00268136	9	Ст3сп	80	80	4	12 000	24	9,33	2,687
ИТОГО								302		23,45

Химический состав

№ п/п	C%*100	Si%*100	Mn%*100	P%*1000	S%*1000	Cr%*100	Ni%*100	Cu%*100	As%*100	N2%*1000	Al%*100
1	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
2	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
3	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
4	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
5	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
6	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
7	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
8	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3
9	16	15	40	20	17	6	2	4	0,2	5	3

Механические испытания

№ п/п	Временное сопротивление н/мм2	Относит. Удли. %	Холодный изгиб
1	470	29	2УД
2	470	29	2УД
3	470	29	2УД
4	470	29	2УД
5	470	29	2УД
6	470	29	2УД
7	470	29	2УД
8	470	29	2УД
9	470	29	2УД

Примечание: Трубы стальные электросварные группы А. ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8639-82; отгрузка произведена по теоретическому весу. Контроль сварного шва 100%

ОТМЕТКИ ОТК:



Ст. инспектор ОТК

Картушин Д.Г.